

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA SĀLS TABLEŠU PIEGĀDEI 2024.g./2025.g.

1.	Tehniskās specifikācijas priekšmets		
1.1.	Kopējais plānotais piegādes apjoms: - sāls tabletes - 48.0 t		
2.	Atbilstības parametri		
2.1.	Prasības sāls tablešu piegādei:		
2.1.1.	Piegādes vieta – Siltumcentrāle Nr.1,18.novembra iela 2, Daugavpils.		
	Kopējais piegādes daudzums 40,0 t, piegādi veikt saskaņā ar sekojošo grafiku:		
	Nr.p.k.	Gads/mēnesis	Daudzums, t
	1.	2024.gada oktobris	4.0
	2.	2024.gada novembris	3.0
	3.	2024.gada decembris	3.0
	4.	2025.gada janvāris	3.0
	5.	2025.gada februāris	3.0
	6.	2025.gada marts	3.0
	7.	2025.gada aprīlis	3.0
	8.	2025.gada maijs	3.0
	9.	2025.gada jūnijs	3.0
	10.	2025.gada jūlijs	3.0
	11.	2025.gada augusts	3.0
	12.	2025.gada septembris	3.0
	13.	2025.gada oktobris	3.0
		Kopā:	40.0 t
2.1.2.	Piegādes vieta- Siltumcentrāle Nr.3, Mendeļejeva iela 13A,Daugavpils.		
	Kopējais piegādes daudzums 6.0 t, piegādi veikt saskaņā ar sekojošo grafiku:		
	Nr. p.k.	Gads/mēnesis	Daudzums, t
	1.	2025.gada aprīlis	3.0
	2.	2025.gada jūlijs	3.0
		Kopā:	6.0 t
2.1.3.	Piegādes vieta – Siltumcentrāle Nr.1, 18. novembra iela 2, Daugavpils.		
	Kopējais piegādes daudzums 2.0 t, piegādi veikt vienā partijā:		
	Nr. p.k.	Gads/mēnesis	Daudzums, t
	1.	2025.gada jūnijā	2.0
		Kopā:	2.0 t
3.	Speciālie nosacījumi		
3.1.	Sāls tablešu kvalitātes rādītāji:		
	- Sāls tabletēm jābūt ražotām no smalkā pārtikas sāls bez pārtikas un funkcionālajām piedevām;		
	- Šķīstot sāls tabletei jāķīst pakāpeniski mazākai izmērā līdz pilnīgai		

izšķīdināšanai vai līdz mirklim, kamēr šķīdums sasniegs 100% piesātinājumu;

4.	Citi nosacījumi		
4.1.	Sāls tablešu kvalitātes rādītāji:		
	Nr. p.k.	Sastāvs	Rezultāti
	1.	Ārējais izskats	Balta kristāliska viela
	2.	Nātrija hlorīds (NaCl), ne mazāk	99,0%
	3.	Kalcija jons (Ca), ne vairāk	0,02 %
	4.	Magnija jons (Mg), ne vairāk	0,01 %
	5.	Ūdenī nešķīstošo vielu ne vairāk	0,03%